

# Sběrnicevá dotyková klávesnice s čtečkou RFID - šedá

Kód: JA-116E-GR

Klávesnice je komponentem systému JABLOTRON sloužící k ovládání systému pomocí dotykové obrazovky, která zobrazuje stav systému a jeho komponent po platné autorizaci. Výrobek je určen pro montáž proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu. Tento výrobek je kompatibilní s ústřednami JA-102K, JA-103K a JA-107K.



## Popis produktu:



**Certifikace GRADE 3 pro vysoké nároky:** Produkt je plně kompatibilní s instalacemi, které vyžadují stupeň zabezpečení 3. Je vhodný nejen pro běžné komerční aplikace (kanceláře) a instituce (školy, úřady), ale i pro **provozy s vyšší mírou rizika**, jako jsou zlatnictví, sklady léčiv i zbraní, archivy, pošty a další.

Uživatelské rozhraní je sjednoceno s mobilní aplikací MyJABLOTRON.

## Technická specifikace:

<b>Typ ovládacího zařízení</b>	typ B
<b>Napájení</b>	ze sběrnice ústředny 12 V DC (8-15 V)
<b>Proudová spotřeba pro volbu zálohy</b>	40 mA
<b>Jmenovitý odběr proudu (vypnutý displej)</b>	118 mA
<b>Maximální odběr proudu (pro volbu kabelu)</b>	240 mA
<b>Pracovní frekvence RFID</b>	125 kHz Pro splnění GRADE 3 je RFID čtečka vypnuta a autorizace je možná pouze zadáním kódu!
<b>Maximální intenzita magnetického pole RFID</b>	-5,4 dBμA/m (ve vzd. 10 m)
<b>Rozměry</b>	94 x 183 x 31 mm
<b>Hmotnost</b>	248 g

<b>Klasifikace</b>	Stupeň zabezpečení 3 / třída prostředí II (dle EN 50131-1)
<b>Prostředí</b>	vnitřní všeobecné
<b>Rozsah pracovních teplot</b>	-10 °C až +40 °C
<b>Průměrná provozní vlhkost</b>	75 % RH, bez kondenzace
<b>Certifikační orgán</b>	Trezor Test s.r.o. (č. 3025), Kiwa Nederland b. v.
<b>Splňuje</b>	EN 62311, ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-3, T 031
<b>Podmínky provozování</b>	dle Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10
<b>Doporučený vrut</b>	4x ø 3,5 x 40 mm (půlkulatá hlava)