


BUS-Modul til betjening af elektrisk las

Kode: JA-120N

JA-120N modul er beregnet til stromforsyning og betjening af elektriske las og frigorelssystemer fra systembussen. Det er udstyret med batterier for at sikre en startimpuls, der er nødvendig til at åbne elektriske las.



Produktbeskrivelse:

JA-120N modulet kan med fordel monteres alle steder, hvor det ville være vanskeligt at installere en ekstern stromforsyning til betjening af de elektriske las. Modulet reagerer på en anmodning fra en PG-udgang på centralen, eller det kan aktiveres med en kontakt, der er forbundet med IN-indgangen (alternativt kan modulet aflases via en områdebetjening). Modulet er adressérbart, og det optager én plads i systemet.

Teknisk information:

Stromforsyning	via centralens BUS på 12 V (9 –15 V)
Backup-batteri	3 × 1,2 V NiMh Eneloop AA HR-3UTGA 1900 mAh
Modulets strømforbrug i hvile	10 mA/60 mA (uden/med genoplading af batteriet)
DOOR udgangsstrom	impuls (1 s) 600 mA, permanent 300 mA
Anbefalede las: fabrikant	Bera s.r.o. – type: Befo 11211 eller Befo 31211 (kraver ekstern stromforsyning)
Størrelse	90 × 90 × 35 mm
Miljø i henhold til EN 50131-1	II., normale indendørs forhold
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C (for NiMh Eneloop) –10 °C til 40 °C (for NiCd)
Sikringsklasse	klasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3,
I overensstemmelse med	EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1