
Unita booster di back-up bus per JA-100

Codice: JA-120Z



Progettata per rafforzare la corrente del bus, estensione della lunghezza della linea e isolamento galvanico del bus. Corrente in uscita max. 2A. 2 morsettiere uscita bus indipendenti - ciascuna supporta 500 m di lunghezza di bus.

Descrizione del prodotto:

Il prodotto e offerto con un modulo elettronico con unita di alimentazione JA-83PWR. Ne raccomandiamo l'installazione in un alloggiamento di plastica PLV-CP-L. Questo prodotto e un componente del sistema JABLOTRON 100+, e indirizzabile e occupa una posizione nel sistema.

- Corrente in uscita max. 2A
- 2 morsettiere uscita bus indipendenti - ciascuna supporta 500 m di lunghezza di bus
- L'isolamento galvanico dei terminali di uscita riguarda i diversi potenziali di terra e l'isolamento di sicurezza del bus
- Batteria di backup fino a 18 Ah

Specificazioni

Alimentazione (alimentatore 83PWR)	90 – 250 V
Potenza in ingresso	50 VA
Parte d'ingresso	
Alimentazione: tramite il bus della centralina	12 V CC (9 ... 15 V)
Consumo di corrente	
- Nominale per calcolo backup	10 mA
- Massimo per scelta del cavo	10 mA
Parte d'uscita	
Tensione di alimentazione in uscita	solitamente 13.7 V CC
Carico corrente totale massimo	2 A
Galvanicamente isolato	(tensione di test 4 kV)
Generale	
Batteria ricaricabile 12V	7 – 18 Ah
Tipo batteria:	piombo, gel
Dimensioni dell'unita elettronica	102 x 66 x 14 mm
Dimensioni dell'unita di alimentazione	170 x 80 x 65 mm

Dimensioni dell'alloggiamento in plastica PLV-CP-L	357 x 297 x 105 mm L'alloggiamento in plastica PLV-CP-L non e incluso nella fornitura!
Classificazione	livello di sicurezza 2 / classe ambientale II
- Conforme a	EN 50131-1, EN 50131-6
- condizioni	generali dell'ambiente
- Intervallo delle temperature operative	da -10 a +40 °C
- Umidita operativa	75 % UR, senza condensa
- organismo di certificazione	Trezor Test s.r.o. (n. 3025)
Conforme anche a	EN 60950-1, EN 50130-4, EN 55022