# Magistralny magnetyczny detektor z funkcją rozpoznawania zewnętrznych pól magnetycznych



Kod: JA-113M

Produkt jest elementem składowym systemu JABLOTRON. Służy do wykrywania otwarcia drzwi, okien itp. Urządzenie posiada możliwość wyboru reakcji (impuls lub stan). Powinno być instalowane przez przeszkolonego technika z ważnym certyfikatem wydanym przez autoryzowanego dystrybutora.

## Opis produktu:

**Certyfikat GRADE 3 dla wysokich wymagań**: Produkt jest w pełni kompatybilny z instalacjami wymagającymi 3. stopnia zabezpieczenia. Jest odpowiedni nie tylko do standardowych zastosowań komercyjnych (biura) i instytucji (szkoły, urzędy), ale także do **obiektów o wyższym stopniu ryzyka**, takich jak salony jubilerskie, magazyny leków i broni, archiwa, urzędy pocztowe i inne.

## Informacje techniczne:

| | |
|---|---|
| **Zasilanie** | z cyfrowej magistrali centrali alarmowej 12 V DC (9–15 V) |
| **Błąd zasilacza - niskie napięcie** | <8,8 V |
| **Pobór prądu w stanie spoczynku** | 2,5 mA |
| **Maksymalny pobór prądu** | 12,5 mA |
| **Wymiary czujki** | 20 x 86 x 20 mm |
| **Wymiary magnesu** | 16 x 55 x 15 mm |
| **Waga** | 18 g |
| **Klasyfikacja** | Stopień bezpieczeństwa 3/klasa środowiskowa II (EN 50131-1) |
| **Środowisko pracy** | Wewnętrzne ogólne |

| | |
|---|---|
| **Zakres temperatury pracy** | -10 °C do +40 °C |
| **Średnia wilgotność pracy** | 75 % RH, bez kondensacji |
| **Organizacja certyfikująca** | Trezor Test s.r.o. (nr 3025), Kiwa Nederland b. v. |
| **Zgodność z normami** | T 031, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000 |
| **Zalecany wkręt** | 2x ø 3,5 x 40 mm (główka stożkowa) |